


KT3-00312BDI4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT19/03/2024
Page 01/02

1. Tên mẫu : P0CFF01GH017: CCTV CONTROL PANEL FOR CHYMNEYS ⁽¹⁾
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Tủ điện bằng kim loại, không có thiết bị bên trong,
Description Kích thước (500x650x400) mm
4. Ngày nhận mẫu : 13/03/2024
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 13/03/2024 - 19/03/2024
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ
Customer THUẬT AN PHÁT
154/23/41 Công Lữ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : Xem các trang sau
Test method See pages
8. Kết quả thử nghiệm : Xem các trang sau
Test result See pages

TL. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
PP. HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.
Nguyễn Ngọc Tuấn**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

⁽¹⁾: Các thông tin về tên mẫu này do khách hàng cung cấp và đề nghị ghi vào kết quả thử nghiệm.
Information about this sample is given and required to be included in the test report by customer

KT3-00312BDI4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

19/03/2024
Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm :
Test result

TCVN 7994-1 : 2009 (IEC 60439-1 : 2004)		
Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Cấp bảo vệ IP 55 Degrees of protection provided - Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận nguy hiểm IP 5X Protects against access to hazardous parts - Bảo vệ chống sự xâm nhập của vật rắn bên ngoài IP 5X Protected against solid foreign object - Bảo vệ chống nước xâm nhập IP X5 Protection against ingress of water	IEC 60529 : 2001	Đạt Pass Que thử không lọt vào bên trong Test probe do not penetrate Bụi không vào No ingress of dust Nước không vào No ingress of water

QUATEST 3®